

Den årlige forbrugerinformation fra dit vandværk

Riis & Ejer Fælles Vandforsyning a.m.b.a – 2026

Hermed den årlige information fra dit vandværk bla. om vandets kvalitet. Vi opdaterer informationerne mindst én gang om året, men hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt til Riis & Ejer Fælles Vandforsyning a.m.b.a:

CVR 43 77 18 17

Mail: bestyrelsen@riis-ejervand.dk

Formand: Per Damsgaard Hansen,

tlf. 40373098

mail: formand@riis-ejervand.dk

Øvrig bestyrelse kan finde på www.riis-ejervand.dk

Opkrævningskontor:

Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Døjsøvej 2 8660 Skanderborg.

tlf: 87 93 93 93

mail: service@skanderborgforsyning.dk

Vandkvaliteten

På vandværket (Risvej 46a) foretager vi en simpel vandbehandling ved at ilte vandet og filtrere det i sandfiltre, fra boring DGU 98.942.

Med vandet fra boring DGU 98.667 foretages ingen vandbehandling, udover en simpel iltning af vandet.

For at sikre at dit vand har en ensartet og høj kvalitet, tager vi vandprøver efter et kontrolprogram, som er fastsat og godkendt af Skanderborg Kommune.

Vi tager som minimum det antal årlige drikkevandsprøver, som kontrolprogrammet for Skanderborg kommune angiver. Disse prøver bliver undersøgt for mange forskellige stoffer. Hvert fjerde år tager vi vandprøver fra hver af vandværkets borer, og de undersøges for de samme mange stoffer som den årlige drikkevandsprøve. Vi får undersøgt vandet på et godkendt laboratorium.

Vi analyserer vandet ved forbrugernes vandhaner, ligesom vandet analyseres for visse stoffer, inden det forlader vandværket.

De steder, hvor vi tager vandprøverne, bliver temperatur, lugt, og smag undersøgt med det samme.

Vandets hårdhed er senest målt til **15,3 °dH** i maj 2025

Nitrat indhold er målt i september 2025 til værdi **2,90 mg/l** (grænseværdi 50,00 mg/l)

Vandet undersøges for:

- **Mikrobiologiske forhold**
Kimmtal ved 22o C, kim 37o C, coliforme bakterier, E.coli og enterokokker.
- **Fysik og kemi**
Det er en lang række stoffer, herunder jern, mangan, nitrat, vandets hårdhedsgrad, pfas og pesticider.

De stoffer, der undersøges for, er beskrevet i drikkevandsbekendtgørelsen, som du kan læse på retsinforamtion.dk: <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/1383>

Du kan se resultaterne af de seneste vandanalyser ved at følge de link der på vores hjemmeside.

Hvis du vil vide mere om vandanalyser og drikkevandets hovedbestanddele samt mikrobiologiske parametre, kan du læse "Sådan læser du en vandanalyse" på Danske Vandværkers hjemmeside: <https://danskevv.dk/viden-om/hygiejne-og-kvalitet/sadan-laeser-du-en-vandanalyse/>

Overskridelser af kvalitetskrav

Det seneste år har der ikke været overskridelser af de vejledende kvalitetskrav.

Så meget vand indvinder vi årligt

Vandværket udpumper ca.62.500 m³ årligt til 198 medlemmer.

Her henter vi dit vand

Vandværket har to borer, som er placeret på Risvej 80 (DGU 98.667) og Risvej 46a (DGU 98.942).

Alt vandet pumpes op fra disse borer, som har en dybde på cirka 30 meter (DGU 98.667) og (rør 1): 72-84 meter (DGU 98.942)

Denne forbrugerinformation er lovpligtig efter bestemmelsen i Miljø- og Fødevarerministeriets gældende bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (kapitel 8).